

平成 2 9 年 5 月 分
給 水 普 及 状 況

項 目	戸 数			人 口		
	総戸数 (戸)	給水栓数 (栓)	給水戸数(戸)	区域内人口 (人)	給水人口 (人)	給水普及率
龍ヶ崎市	33,222	24,455	24,532	77,973	57,650	73.9%
取手市	47,388	41,754	42,014	107,698	95,372	88.6%
牛久市	35,718	31,305	31,363	85,096	74,644	87.7%
利根町	7,034	6,432	6,432	16,620	15,180	91.3%
合 計	123,362	103,946	104,341	287,387	242,846	84.5%

(取手市小堀 154戸 355人除く)

配 水 場 別 水 量 状 況

(単位 m³)

配 水 場 別		給 水 量		有 効 水 量				無 効 水 量		
		受 水 量	合 計	有 収 水 量		無 収 水 量		有 効 率	そ の 他	無 効 率
				水 量	有 収 率	水 量	無 収 率			
若 柴 配 水 場	利根川 水系	348,129	717,720	622,668	86.76 %	8,980	1.25 %	88.01 %	86,072	11.99 %
	霞ヶ浦 水系	281,500								
	阿見 水系	88,091								
牛久配水場	利根川 水系	456,168	456,168	407,067	89.24 %	577	0.13 %	89.36 %	48,524	10.64 %
戸頭配水場	利根川 水系	633,080	633,080	562,649	88.87 %	3,659	0.58 %	89.45 %	66,772	10.55 %
藤代配水場	利根川 水系	234,840	234,840	215,885	91.93 %	1,290	0.55 %	92.48 %	17,665	7.52 %
利根配水場	利根川 水系	148,492	148,492	122,448	82.46 %	1,116	0.75 %	83.21 %	24,928	16.79 %
合 計		2,190,300	2,190,300	1,930,717	88.15 %	15,622	0.71 %	88.86 %	243,961	11.14 %

※ 無収水量 = 事業用水量 (管洗浄用水、企業団事業使用水量) ・ 消火栓使用水量

※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。