

平成 29 年 1 月 分
給水普及状況

項目	戸数			人口		
	総戸数(戸)	給水栓数(栓)	給水戸数(戸)	区域内人口(人)	給水人口(人)	給水普及率
龍ヶ崎市	33,023	24,282	24,360	78,240	57,733	73.8%
取手市	47,295	41,598	41,868	108,029	95,459	88.4%
牛久市	35,448	31,113	31,171	85,038	74,810	88.0%
利根町	7,051	6,426	6,426	16,727	15,230	91.1%
合計	122,817	103,419	103,825	288,034	243,232	84.4%

(取手市小堀 153 戸 354 人除く)

配水場別水量状況

(単位 m³)

配水場別		給水量		有効水量					無効水量	
		受水量	合計	有収水量		無収水量		有効率	その他	無効率
				水量	有収率	水量	無収率			
若柴配水場	利根川水系	340,162	711,257	708,871	99.66 %	10,585	1.49 %	101.15 %	△ 8,199	△ 1.15 %
	霞ヶ浦水系	277,704								
	阿見水系	93,391								
牛久配水場	利根川水系	447,476	447,476	456,928	102.11 %	767	0.17 %	102.28 %	△ 10,219	△ 2.28 %
戸頭配水場	利根川水系	600,590	600,590	602,650	100.34 %	3,416	0.57 %	100.91 %	△ 5,476	△ 0.91 %
藤代配水場	利根川水系	234,390	234,390	244,876	104.47 %	2,477	1.06 %	105.53 %	△ 12,963	△ 5.53 %
利根配水場	利根川水系	150,421	150,421	141,654	94.17 %	1,156	0.77 %	94.94 %	7,611	5.06 %
合計		2,144,134	2,144,134	2,154,979	100.51 %	18,401	0.86 %	101.36 %	△ 29,246	△ 1.36 %

※ 無収水量 = 事業用水量 (管洗浄用水、企業団事業使用水量) ・ 消火栓使用水量

※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。