

平成 30 年 7 月
給水普及状況

項目	戸数			人口		
	総戸数(戸)	給水栓数(栓)	給水戸数(戸)	区域内人口(人)	給水人口(人)	給水普及率
龍ヶ崎市	33,650	24,854	24,932	77,643	57,593	74.2%
取手市	48,013	42,384	42,631	107,365	95,493	88.9%
牛久市	36,136	31,764	31,820	85,098	74,777	87.9%
利根町	7,041	6,447	6,447	16,379	15,022	91.7%
合計	124,840	105,449	105,830	286,485	242,885	84.8%

(取手市小堀148戸336人除く)

配水場別水量状況

(単位m³)

配水場別		給水量		有効水量					無効水量	
		受水量	合計	有収水量		無収水量		有効率	その他	無効率
				水量	有収率	水量	無収率			
若柴配水場	利根川水系	412,879	776,988	634,436	81.65 %	26,111	3.36 %	85.01 %	116,441	14.99 %
	霞ヶ浦水系	249,803								
	阿見水系	114,306								
牛久配水場	利根川水系	482,034	482,034	413,669	85.82 %	243	0.05 %	85.87 %	68,122	14.13 %
戸頭配水場	利根川水系	643,340	643,340	548,131	85.20 %	20,318	3.16 %	88.36 %	74,891	11.64 %
藤代配水場	利根川水系	266,390	266,390	222,310	83.45 %	11,695	4.39 %	87.84 %	32,385	12.16 %
利根配水場	利根川水系	152,014	152,014	125,083	82.28 %	9,649	6.35 %	88.63 %	17,282	11.37 %
合計		2,320,766	2,320,766	1,943,629	83.75 %	68,016	2.93 %	86.68 %	309,121	13.32 %

※ 無収水量 = 事業用水量(管洗浄用水、企業団事業使用水量)・消火栓使用水量

※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。