

平成 30 年 8 月
給水普及状況

項目	戸数			人口		
	総戸数(戸)	給水柱数(柱)	給水戸数(戸)	区域内人口(人)	給水人口(人)	給水普及率
龍ヶ崎市	33,672	24,910	24,988	77,627	57,722	74.4%
取手市	47,989	42,432	42,678	107,247	95,172	88.7%
牛久市	36,166	31,774	31,832	85,094	74,805	87.9%
利根町	7,023	6,453	6,453	16,346	15,035	92.0%
合計	124,850	105,569	105,951	286,314	242,734	84.8%

(取手市小堀148戸336人除く)

配水場別水量状況

(単位m³)

配水場別		給水量		有効水量					無効水量	
		受水量	合計	有収水量		無収水量		有効率	その他	無効率
				水量	有収率	水量	無収率			
若柴配水場	利根川水系	389,763	755,949	673,644	89.11 %	27,835	3.68 %	92.79 %	54,470	7.21 %
	霞ヶ浦水系	250,598								
	阿見水系	115,588								
牛久配水場	利根川水系	467,391	467,391	433,643	92.78 %	394	0.08 %	92.86 %	33,354	7.14 %
戸頭配水場	利根川水系	621,000	621,000	575,707	92.71 %	15,022	2.42 %	95.13 %	30,271	4.87 %
藤代配水場	利根川水系	265,310	265,310	232,413	87.60 %	19,491	7.35 %	94.95 %	13,406	5.05 %
利根配水場	利根川水系	142,069	142,069	133,049	93.65 %	8,605	6.06 %	99.71 %	415	0.29 %
合計		2,251,719	2,251,719	2,048,456	90.97 %	71,347	3.17 %	94.14 %	131,916	5.86 %

※ 無収水量 = 事業用水量(管洗浄用水、企業団事業使用水量)・消火栓使用水量

※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。