

平成 30 年 12 月
給水普及状況

項目	戸数			人口		
	総戸数(戸)	給水栓数(栓)	給水戸数(戸)	区域内人口(人)	給水人口(人)	給水普及率
龍ヶ崎市	33,756	25,107	25,186	77,560	57,928	74.7%
取手市	48,136	42,576	42,822	107,162	95,493	89.1%
牛久市	36,203	31,917	31,973	85,036	75,137	88.4%
利根町	7,076	6,448	6,448	16,326	14,895	91.2%
合計	125,171	106,048	106,429	286,084	243,453	85.1%

(取手市小堀144戸327人除く)

配水場別水量状況

(単位m³)

配水場別		給水量		有効水量				無効水量		
		受水量	合計	有収水量		無収水量		有効率	その他	無効率
				水量	有収率	水量	無収率			
若柴配水場	利根川水系	373,089	744,535	620,702	83.37 %	15,672	2.10 %	85.47 %	108,161	14.53 %
	霞ヶ浦水系	281,652								
	阿見水系	89,794								
牛久配水場	利根川水系	467,014	467,014	411,447	88.10 %	3,533	0.76 %	88.86 %	52,034	11.14 %
戸頭配水場	利根川水系	606,200	606,200	529,791	87.40 %	6,948	1.15 %	88.54 %	69,461	11.46 %
藤代配水場	利根川水系	250,600	250,600	221,078	88.22 %	2,769	1.10 %	89.32 %	26,753	10.68 %
利根配水場	利根川水系	132,988	132,988	120,343	90.49 %	747	0.56 %	91.05 %	11,898	8.95 %
合計		2,201,337	2,201,337	1,903,361	86.46 %	29,669	1.35 %	87.81 %	268,307	12.19 %

※ 無収水量 = 事業用水量(管洗浄用水、企業団事業使用水量)・消火栓使用水量

※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。