

令和元年 10 月
給水普及状況

項目	戸数			人口		
	総戸数(戸)	給水栓数(栓)	給水戸数(戸)	区域内人口(人)	給水人口(人)	給水普及率
龍ヶ崎市	34,108	25,496	25,573	77,267	58,051	75.1%
取手市	48,697	43,139	43,385	106,883	95,013	88.9%
牛久市	36,575	32,329	32,387	84,942	75,138	88.5%
利根町	7,106	6,479	6,479	16,148	14,707	91.1%
合計	126,486	107,443	107,824	285,240	242,909	85.2%

(取手市小堀141戸322人除く)

配水場別水量状況

(単位m³)

配水場別		給水量		有効水量				無効水量		
		受水量	合計	有収水量		無収水量		有効率	その他	無効率
				水量	有収率	水量	無収率			
若柴配水場	利根川水系	337,782	707,376	613,141	0	7,803	0	87.78%	86,432	0
	霞ヶ浦水系	265,394			86.68%		1.10%			12.22%
	阿見水系	104,200			0		0			0
牛久配水場	利根川水系	452,218	452,218	406,357	89.86%	402	0.09%	89.95%	45,459	10.05%
戸頭配水場	利根川水系	606,430	606,430	528,053	87.08%	3,958	0.65%	87.73%	74,419	12.27%
藤代配水場	利根川水系	240,220	240,220	211,375	87.99%	4,794	2.00%	89.99%	24,051	10.01%
利根配水場	利根川水系	138,345	138,345	117,845	85.18%	2,986	2.16%	87.34%	17,514	12.66%
合計		2,144,589	2,144,589	1,876,771	87.51%	19,943	0.93%	88.44%	247,875	11.56%

※ 無収水量 = 事業用水量(管洗浄用水、企業団事業使用水量)・消火栓使用水量

※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。