

令和 2 年 8 月  
給水普及状況

項目	戸数			人口		
	総戸数(戸)	給水栓数(栓)	給水戸数(戸)	区域内人口(人)	給水人口(人)	給水普及率
龍ヶ崎市	34,329	25,753	25,822	76,764	57,841	75.3%
取手市	48,964	43,587	43,830	106,418	95,111	89.4%
牛久市	36,969	32,676	32,734	84,882	75,288	88.7%
利根町	7,017	6,472	6,472	15,802	14,562	92.2%
合計	127,279	108,488	108,858	283,866	242,802	85.5%

(取手市小堀139戸 317人除く)

配水場別水量状況

(単位m<sup>3</sup>)

配水場別		給水量		有効水量				無効水量		
		受水量	合計	有収水量		無収水量		有効率	その他	無効率
				水量	有収率	水量	無収率			
若柴配水場	利根川水系	392,347	755,770	659,210	0	3,875	0	92,685	0	
	霞ヶ浦水系	249,987			87.22 %		0.51 %		87.74 %	12.26 %
	阿見水系	113,436			0		0		0	0
牛久配水場	利根川水系	494,189	494,189	435,216	88.07 %	1,155	0.23 %	88.30 %	57,818	11.70 %
戸頭配水場	利根川水系	647,940	647,940	569,670	87.92 %	972	0.15 %	88.07 %	77,298	11.93 %
藤代配水場	利根川水系	260,710	260,710	226,297	86.80 %	3,055	1.17 %	87.97 %	31,358	12.03 %
利根配水場	利根川水系	142,720	142,720	126,990	88.98 %	613	0.43 %	89.41 %	15,117	10.59 %
合計		2,301,329	2,301,329	2,017,383	87.66 %	9,670	0.42 %	88.08 %	274,276	11.92 %

※ 無収水量 = 事業用水量(管洗浄用水、企業団事業使用水量)・消火栓使用水量

※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。