浄水水質検査結果　　平成24年度　10月

	基準値	若柴配水場水系		牛久配水場水系		戸頭配水場水系		藤代配水場水系		利根配水場水系	
		龍ケ崎市上大徳新町9　公園	龍ケ崎市南が丘5丁目　公園	牛久市栄町1丁目B公園	牛久市小坂町小坂第1児童公園	取手市新取手1丁目自治会館	取手市小文間日鉱団地南公園	取手市神住7神住公民館	取手市双葉2丁目双葉第1公園	利根町惣新田集会所	利根町中谷生涯学習センター
一般細菌	100個/ml以下	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下										
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下										
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下										
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下										
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下										
六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下										
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下										
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下										
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下										
ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下										
四塩化炭素	0.002mg/l以下										
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下										
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下										
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下										
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下										
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下										
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下										
塩素酸	0.6mg/l以下										
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下										
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下										
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下										
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下										
臭素酸	0.01mg/l以下										
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下										
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下										
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下										
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下										
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下										
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下										
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下										
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下										
銅及びその化合物	1.0mg/l以下										
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下										
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下										
塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	25.8	26.4	17.4	17.4	17.9	17.6	17.1	17.4	17.2	17
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下										
蒸発残留物	500mg/l以下										
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下										
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下										
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下										
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下										
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下										
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.1	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満(mg/l)	0.5未満(mg/l)	0.5未満(mg/l)	0.5未満(mg/l)	0.5未満(mg/l)	0.5未満(mg/l)	0.5未満(mg/l)	0.5未満(mg/l)	0.5未満(mg/l)	0.5未満(mg/l)
濁度	2度以下	0.1未満(度)	0.1未満(度)	0.1未満(度)	0.1未満(度)	0.1未満(度)	0.1未満(度)	0.1未満(度)	0.1未満(度)	0.1未満(度)	0.1未満(度)