浄水水質検査結果　　平成25年度　10月

	基準値	若柴配水場水系		牛久配水場水系		戸頭配水場水系		藤代配水場水系		利根配水場水系	
		龍ケ崎市上大徳新町9　公園	龍ケ崎市南が丘5丁目　公園	牛久市栄町1丁目B公園	牛久市小坂町小坂第1児童公園	取手市新取手1丁目自治会館	取手市小文間日鉱団地南公園	取手市神住7神住公民館	取手市双葉2丁目双葉第1公園	利根町惣新田集会所	利根町中谷生涯学習センター
一般細菌	100個/ml以下	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下										
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下										
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下										
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下										
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下										
六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下										
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下										
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下										
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下										
ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下										
四塩化炭素	0.002mg/l以下										
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下										
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下										
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下										
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下										
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下										
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下										
塩素酸	0.6mg/l以下										
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下										
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下										
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下										
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下										
臭素酸	0.01mg/l以下										
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下										
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下										
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下										
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下										
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下										
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下										
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下										
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下										
銅及びその化合物	1.0mg/l以下										
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下										
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下										
塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	32.1	34.2	18.8	19.8	18.5	19.1	19.7	19.6	17.8	17.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下										
蒸発残留物	500mg/l以下										
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下										
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下										
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下										
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下										
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下										
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1	1
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.7	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5	0.5	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
濁度	2度以下	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1