浄水水質検査結果　　平成25年度　4月

	基準値	若柴配水場水系		牛久配水場水系		戸頭配水場水系		藤代配水場水系		利根配水場水系	
		龍ケ崎市上大徳新町9　公園	龍ケ崎市南が丘5丁目　公園	牛久市栄町1丁目B公園	牛久市小坂町小坂第1児童公園	取手市新取手1丁目自治会館	取手市小文間日鉱団地南公園	取手市神住7神住公民館	取手市双葉2丁目双葉第1公園	利根町惣新田集会所	利根町中谷生涯学習センター
一般細菌	100個/ml以下	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下										
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下										
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下										
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下										
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下										
六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下										
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下										
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下										
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下										
ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下										
四塩化炭素	0.002mg/l以下										
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下										
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下										
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下										
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下										
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下										
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下										
塩素酸	0.6mg/l以下										
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下										
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下										
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下										
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下										
臭素酸	0.01mg/l以下										
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下										
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下										
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下										
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下										
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下										
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下										
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下										
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下										
銅及びその化合物	1.0mg/l以下										
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下										
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下										
塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	31.1	32.9	21.2	21.6	20.9	21.8	21.7	21.2	22.7	23.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下										
蒸発残留物	500mg/l以下										
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下										
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下										
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下										
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下										
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下										
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4	7.6	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.6	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
濁度	2度以下	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1