浄水水質検査結果　　平成25年度 9月

	基準値	若柴配水場水系		牛久配水場水系		戸頭配水場水系		藤代配水場水系		利根配水場水系	
		龍ケ崎市上大徳新町9　公園	龍ケ崎市南が丘5丁目　公園	牛久市栄町1丁目B公園	牛久市小坂町小坂第1児童公園	取手市新取手1丁目自治会館	取手市小文間日鉱団地南公園	取手市神住7神住公民館	取手市双葉2丁目双葉第1公園	利根町惣新田集会所	利根町中谷生涯学習センター
一般細菌	100個/ml以下	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.3	1.3	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.1	0.11	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09
ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
塩素酸	0.6mg/l以下	0.17	0.16	0.2	0.2	0.18	0.17	0.2	0.2	0.22	0.22
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.013	0.013	0.01	0.014	0.013	0.015	0.013	0.013	0.02	0.017
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.008	0.007	0.004	0.005
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.011	0.013	0.0058	0.0064	0.0061	0.0062	0.0058	0.0061	0.0089	0.0062
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.04	0.045	0.025	0.032	0.03	0.033	0.029	0.029	0.045	0.036
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.012	0.013	0.0083	0.011	0.0099	0.011	0.0094	0.0096	0.015	0.012
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	0.0035	0.0059	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0006	0.001	0.0006
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	22	22	13.9	13.5	13.7	13.7	13.9	13.8	14.4	13.5
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	33.6	35.3	19.1	19.3	19.4	19.3	19.3	19.4	20.3	19.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	70	71	61	59	59	59	60	60	64	59
蒸発残留物	500mg/l以下	150	147	111	106	119	113	112	118	127	114
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.7	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
濁度	2度以下	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1