浄水水質検査結果　　平成27年度　6月

	基準値	若柴配水場水系		牛久配水場水系		戸頭配水場水系		藤代配水場水系		利根配水場水系	
		龍ケ崎市上大徳新町9　公園	龍ケ崎市南が丘5丁目　公園	牛久市栄町1丁目B公園	牛久市小坂町小坂第1児童公園	取手市戸頭花輪スポーツ公園	取手市小文間日鉱団地南公園	取手市神住7神住公民館	取手市双葉2丁目双葉第1公園	利根町惣新田集会所	利根町中谷生涯学習センター
一般細菌	100個/ml以下	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下					0.0003未満(mg/l)					
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					).00005未満(mg/l)					
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満(mg/l)					
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満(mg/l)					
ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満(mg/l)					
六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下					0.005未満(mg/l)					
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満(mg/l)	0.004未満(mg/l)	0.004未満(mg/l)	0.004未満(mg/l)	0.004未満(mg/l)	0.004未満(mg/l)	0.004未満(mg/l)	0.004未満(mg/l)	0.004未満(mg/l)	0.004未満(mg/l)
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	0.001未満(mg/l)	0.001未満(mg/l)	0.001未満(mg/l)	0.001未満(mg/l)	0.001未満(mg/l)	0.001未満(mg/l)	0.001未満(mg/l)	0.001未満(mg/l)	0.001未満(mg/l)	0.001未満(mg/l)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.9	0.9	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3
ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08					
ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.04					
四塩化炭素	0.002mg/l以下					0.0001未満(mg/l)					
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					0.005未満(mg/l)					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					0.0001未満(mg/l)					
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					0.0001未満(mg/l)					
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					0.0001未満(mg/l)					
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					0.0001未満(mg/l)					
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					0.0001未満(mg/l)					
塩素酸	0.6mg/l以下	0.1	0.09	0.14	0.14	0.11	0.9	0.11	0.11	0.12	0.12
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満(mg/l)	0.002未満(mg/l)	0.002未満(mg/l)	0.002未満(mg/l)	0.002未満(mg/l)	0.002未満(mg/l)	0.002未満(mg/l)	0.002未満(mg/l)	0.002未満(mg/l)	0.002未満(mg/l)
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.011	0.0099	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.012
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.004	0.004	0.003未満(mg/l)	0.003未満(mg/l)	0.004	0.003未満(mg/l)	0.003未満(mg/l)	0.003未満(mg/l)	0.003未満(mg/l)	0.003未満(mg/l)
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.01	0.0095	0.0071	0.0088	0.0078	0.0085	0.008	0.0086	0.0083	0.0088
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満(mg/l)	0.001未満(mg/l)	0.001未満(mg/l)	0.001未満(mg/l)	0.001未満(mg/l)	0.001未満(mg/l)	0.001未満(mg/l)	0.001未満(mg/l)	0.001未満(mg/l)	0.001未満(mg/l)
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.034	0.033	0.03	0.035	0.03	0.032	0.032	0.03	0.032	0.035
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.004	0.003	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.0098	0.01	0.0097	0.012	0.01	0.011	0.011	0.0084	0.011	0.012
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	0.0032	0.0035	0.0015	0.0019	0.0016	0.0017	0.0016	0.0018	0.0016	0.0017
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	0.008未満(mg/l)	0.008未満(mg/l)	0.008未満(mg/l)	0.008未満(mg/l)	0.008未満(mg/l)	0.008未満(mg/l)	0.008未満(mg/l)	0.008未満(mg/l)	0.008未満(mg/l)	0.008未満(mg/l)
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.01未満(mg/l)					
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					0.01未満(mg/l)					
銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.01未満(mg/l)					
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					16.2					
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					0.005未満(mg/l)					
塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	28.8	28.7	22.4	22.4	22.3	21.9	22.1	22.4	21.8	22.3
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	68	66	62	63	61	59	62	63	61	60
蒸発残留物	500mg/l以下	151	171	135	140	141	150	138	138	130	135
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					0.02未満(mg/l)					
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	0.000001未満(mg/l)	0.000001未満(mg/l)	0.000001未満(mg/l)	0.000001未満(mg/l)	0.000001未満(mg/l)	0.000001未満(mg/l)	0.000001未満(mg/l)	0.000001未満(mg/l)	0.000001未満(mg/l)	0.000001未満(mg/l)
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	0.000001未満(mg/l)	0.000001未満(mg/l)	0.000001未満(mg/l)	0.000001未満(mg/l)	0.000001未満(mg/l)	0.000001未満(mg/l)	0.000001未満(mg/l)	0.000001未満(mg/l)	0.000001未満(mg/l)	0.000001未満(mg/l)
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満(mg/l)	0.005未満(mg/l)	0.005未満(mg/l)	0.005未満(mg/l)	0.005未満(mg/l)	0.005未満(mg/l)	0.005未満(mg/l)	0.000001未満(mg/l)	0.005未満(mg/l)	0.005未満(mg/l)
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					0.0005未満(mg/l)					
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	1.1	1.1	0.9	0.9
pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.7	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.8	7.4	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満(mg/l)	0.5未満(mg/l)	0.5未満(mg/l)	0.5未満(mg/l)	0.5未満(mg/l)	0.5未満(mg/l)	0.5未満(mg/l)	0.5未満(mg/l)	0.5未満(mg/l)	0.5未満(mg/l)
濁度	2度以下	0.1未満(度)	0.1未満(度)	0.1未満(度)	0.1未満(度)	0.1未満(度)	0.1未満(度)	0.1未満(度)	0.1未満(度)	0.1未満(度)	0.1未満(度)