

令 和 6 年 5 月
給 水 普 及 状 況

項 目	戸 数			人 口		
	総戸数 (戸)	給水栓数 (栓)	給水戸数 (戸)	区域内人口 (人)	給水人口 (人)	給水普及率
龍ヶ崎市	36,140	27,145	27,091	75,481	56,620	75.0%
取手市	51,685	45,860	45,763	105,694	93,357	88.3%
牛久市	38,730	34,194	34,112	83,973	74,023	88.2%
利根町	7,444	6,580	6,574	15,392	13,608	88.4%
合 計	133,999	113,779	113,540	280,540	237,608	84.7%

(取手市小堀 136戸 289人除く)

配 水 場 別 水 量 状 況

(単位m³)

配 水 場 別		給 水 量		有 効 水 量					無 効 水 量	
		受 水 量	合 計	有 収 水 量		無 収 水 量		有 効 率	そ の 他	無 効 率
				水 量	有 収 率	水 量	無 収 率			
若 柴 配 水 場	利根川 水系	304,741	676,679	623,322	92.11 %	854	0.13 %	92.24 %	52,503	7.76 %
	霞ヶ浦 水系	286,390								
	阿見 水系	85,548								
牛久配水場	利根川 水系	458,729	458,729	415,794	90.64 %	35	0.01 %	90.65 %	42,900	9.35 %
戸頭配水場	利根川 水系	574,680	574,680	531,541	92.49 %	126	0.02 %	92.52 %	43,013	7.48 %
藤代配水場	利根川 水系	225,630	225,630	212,514	94.19 %	2,714	1.20 %	95.39 %	10,402	4.61 %
利根配水場	利根川 水系	128,832	128,832	117,712	91.37 %	133	0.10 %	91.47 %	10,987	8.53 %
合 計		2,064,550	2,064,550	1,900,883	92.07 %	3,862	0.19 %	92.26 %	159,805	7.74 %

※ 無収水量 = 事業用水量 (管洗浄用水、企業団事業使用水量) ・ 消火栓使用水量
 ※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。