

令 和 7 年 1 月
給 水 普 及 状 況

項 目	戸 数			人 口		
	総戸数 (戸)	給水栓数 (栓)	給水戸数 (戸)	区域内人口 (人)	給水人口 (人)	給水普及率
龍ヶ崎市	36,059	27,207	27,155	74,874	56,482	75.4%
取手市	51,948	46,238	46,098	105,460	93,579	88.7%
牛久市	38,893	34,406	34,338	83,786	73,827	88.1%
利根町	7,689	6,604	6,596	15,463	13,258	85.7%
合 計	134,589	114,455	114,187	279,583	237,146	84.8%

(取手市小堀 135戸 276人除く)

配 水 場 別 水 量 状 況

(単位m³)

配 水 場 別		給 水 量		有 効 水 量					無 効 水 量	
		受 水 量	合 計	有 収 水 量		無 収 水 量		有 効 率	そ の 他	無 効 率
				水 量	有 収 率	水 量	無 収 率			
若 柴 配 水 場	利根川 水系	309,246	682,137	707,480	103.72 %	962	0.14 %	103.86 %	△ 26,305	△ 3.86 %
	霞ヶ浦 水系	286,122								
	阿見 水系	86,769								
牛久配水場	利根川 水系	463,320	463,320	480,116	103.63 %	549	0.12 %	103.74 %	△ 17,345	△ 3.74 %
戸頭配水場	利根川 水系	580,170	580,170	613,175	105.69 %	89	0.02 %	105.70 %	△ 33,094	△ 5.70 %
藤代配水場	利根川 水系	231,960	231,960	242,166	104.40 %	1,159	0.50 %	104.90 %	△ 11,365	△ 4.90 %
利根配水場	利根川 水系	136,106	136,106	134,301	98.67 %	441	0.32 %	99.00 %	1,364	1.00 %
合 計		2,093,693	2,093,693	2,177,238	103.99 %	3,200	0.15 %	104.14 %	△ 86,745	△ 4.14 %

※ 無収水量 = 事業用水量 (管洗浄用水、企業団事業使用水量) ・ 消火栓使用水量
 ※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。