

令和 7 年 2 月
給水普及状況

項 目	戸 数			人 口		
	総戸数（戸）	給水栓数（栓）	給水戸数（戸）	区域内人口（人）	給水人口（人）	給水普及率
龍ヶ崎市	36,056	27,194	27,141	74,805	56,182	75.1%
取手市	51,982	46,198	46,074	105,401	93,530	88.7%
牛久市	38,893	34,386	34,326	83,703	73,801	88.2%
利根町	7,678	6,604	6,596	15,432	13,258	85.9%
合 計	134,609	114,382	114,137	279,341	236,771	84.8%

（取手市小堀 135戸 276人除く）

配水場別水量状況

（単位m³）

配 水 場 別		給 水 量		有 効 水 量					無 効 水 量	
		受 水 量	合 計	有収水量		無収水量		有 効 率	そ の 他	無 効 率
				水 量	有 収 率	水 量	無 収 率			
若 柴 配 水 場	利根川 水系	278,180	615,443	567,332	92.18 %	1,700	0.28 %	92.46 %	46,411	7.54 %
	霞ヶ浦 水系	258,523								
	阿 見 水系	78,740								
牛 久 配 水 場	利根川 水系	418,650	418,650	396,923	94.81 %	51	0.01 %	94.82 %	21,676	5.18 %
戸 頭 配 水 場	利根川 水系	526,520	526,520	496,422	94.28 %	354	0.07 %	94.35 %	29,744	5.65 %
藤 代 配 水 場	利根川 水系	210,070	210,070	196,983	93.77 %	778	0.37 %	94.14 %	12,309	5.86 %
利 根 配 水 場	利根川 水系	121,573	121,573	108,252	89.04 %	310	0.25 %	89.30 %	13,011	10.70 %
合 計		1,892,256	1,892,256	1,765,912	93.32 %	3,193	0.17 %	93.49 %	123,151	6.51 %

※ 無収水量 = 事業用水量（管洗浄用水、企業団事業使用水量）・ 消火栓使用水量
 ※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。