

令和 7 年 3 月
給水普及状況

項 目	戸 数			人 口		
	総戸数（戸）	給水栓数（栓）	給水戸数（戸）	区域内人口（人）	給水人口（人）	給水普及率
龍ヶ崎市	36,183	27,174	27,126	74,738	56,151	75.1%
取手市	52,125	46,323	46,176	105,405	93,276	88.5%
牛久市	39,005	34,417	34,348	83,606	73,505	87.9%
利根町	7,617	6,594	6,584	15,331	13,234	86.3%
合 計	134,930	114,508	114,234	279,080	236,166	84.6%

（取手市小堀 130戸 269人除く）

配水場別水量状況

（単位m³）

配 水 場 別		給 水 量		有 効 水 量					無 効 水 量	
		受 水 量	合 計	有収水量		無収水量		有 効 率	そ の 他	無 効 率
				水 量	有 収 率	水 量	無 収 率			
若 柴 配 水 場	利根川 水系	299,612	667,482	567,936	85.09 %	1,414	0.21 %	85.30 %	98,132	14.70 %
	霞ヶ浦 水系	280,340								
	阿 見 水系	87,530								
牛 久 配 水 場	利根川 水系	455,632	455,632	394,665	86.62 %	322	0.07 %	86.69 %	60,645	13.31 %
戸 頭 配 水 場	利根川 水系	570,908	570,908	498,592	87.33 %	90	0.02 %	87.35 %	72,226	12.65 %
藤 代 配 水 場	利根川 水系	229,470	229,470	197,368	86.01 %	910	0.40 %	86.41 %	31,192	13.59 %
利 根 配 水 場	利根川 水系	132,327	132,327	107,811	81.47 %	321	0.24 %	81.72 %	24,195	18.28 %
合 計		2,055,819	2,055,819	1,766,372	85.92 %	3,057	0.15 %	86.07 %	286,390	13.93 %

※ 無収水量 = 事業用水量（管洗浄用水、企業団事業使用水量）・ 消火栓使用水量
 ※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。